



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городе
Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-88-18
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 26 » октября 2018 г.

г. Камышин

(место выдачи)

При проведении проверки с 01.10.2018 г. по 26.10.2018 г.
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ г.КОТОВО» КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя),

по адресу: 403805, Волгоградская область, г. Котово, ул.Губкина, д.8

(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, выразившиеся, в том что:

в 15 часов 00 минут 12 октября 2018 года при проведении плановой выездной
проверки на основании Распоряжения № 3395 от 25.09.2018 г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области И.А. Климиной, в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ г. КОТОВО» КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ расположенной по адресу: 403805, Волгоградская
область, г. Котово, ул.Губкина, д.8, а именно;

- в коридоре на первом этаже стекла выполнены не из цельного полотна;
- в кабинетах начальных классов №5, №6 отсутствует местное освещение над классной доской;

- в кабинетах № 11, №16 световые лампы располагаются не параллельно светонесущей стены,

чем нарушены требования п.п. 6.10, 7.2.5, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», а именно:

(указываются нарушенные нормативно-правовые акты)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

