

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-ая Гвардейская, 15а т.8-8442 96-70-82 ф.96-70-72 E-mail: emercom@volganet.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам Волгоградской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Котово, ул. Коммунистическая, 105А, тел. 88445541318, E-mail: ondkotovo@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 106/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Котово Котовского района Волгоградской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Пригарина А.П.* ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому № 024/106

и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа ГПН)

от « 26 » сентября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 2 » октября 2018 г. по 11 ч 00 мин. « 5 » октября 2018 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Сяткин Артем Александрович провел

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проверку МБОУ СШ №2 г. КОТОВО по адресу: г. Котово, ул. Губкина 8

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Директором МБОУ СШ №2 г. Котово Новомлиновой И.А.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение хранения инструмента и инвентаря столярной мастерской в здании школы не защищено соответствующими установками пожарной сигнализации, АУПС в данном помещении отсутствует.	НПБ 110-03 п. 4, ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	03.12.18	
2	Электроустановочное изделие участок электропроводки к лампе освещения помещения хранения инструмента и инвентаря столярной мастерской в здании школы эксплуати-	п.п. Б п. 42 ППР в РФ	03.12.18	

	руется с видимыми повреждениями изоляции.			
3	Запоры на дверях эвакуационного выхода спортивного зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ	03.12.18	
4	В здании школы не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации), а именно: на момент проведения проверки шлейф №5 - правая сторона 2го этажа 11-14 кабинеты, отключен, снят с охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	03.12.18	
5	В помещении под основным лестничным маршем с центрального входа в здание школы допущено хранение горючих материалов (картонных коробок, уборочного инвентаря).	п.п. "К" п. 23 ППР в РФ	03.12.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2018 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области Сяткин Артем Александрович (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Сяткин
(подпись)

«5» октября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Иванов

(подпись)

Директор МБОУ СШ №2 г. Котово
Новомлинова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«05» октября 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.